Proj. Inwerter 40kW
obsługujący instalację fotowoltaiczną
zlokalizowaną na dachu

Dyfuzor D7HF

oświetlenie funkcyjno
dekoracyjne nad barem

KUCHNIA		ZMYWAK		ZAPLECZE	
I	kuchenka 5 - palnikowa	XIII	zmywarka z wyparzarką	XXIV	szafy personelu obs ługi
II	chłodziarka/lod ówka z zamrażarką	XIV	stół ze zmywakiem	XXV	szafy na urz ądzenia porz ądkowe zaplecza
III	piec konwekcyjny	XV	zlew zmywaka	XXVI	zlew pomieszczenia porz ądkowego zaplecza
IV	bemar	BAR		XXV	szafy magazynowe zaplecza
V	frytkownica	XVI	chłodziarki barowe/ witryny ch łodnicze	B	blat roboczy kuchnia/bar/zmywak
VI	grill elektryczny	XVII	kostkarka do lodu		
VII	mikrofal ówka	XVIII	chłodziarka do piwa z kolumn ą do wyszynku	UWAGA: umywalki na głębokość 40 cm	
VIII	drobne AGD	XIX	ekspres do kawy		
IX	okap	XX	AGD drobne - bar		
X	szafa przelotowa	XXI	zmywarka barowa		
XI	zlew kuchenny	XXII	umywalka kuchenna/barowa		
XII	umywalka kuchenna	XXIII	zlew kuchenny/barowy		

INDEX OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
A1	oprawa oświetleniowa typ A1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
A2	oprawa oświetleniowa typ A2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
B	oprawa oświetleniowa typ B, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
C1	oprawa oświetleniowa typ C1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
C2	oprawa oświetleniowa typ C2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
D	oprawa oświetleniowa typ D, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
E1	oprawa oświetleniowa typ E1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
E2	oprawa oświetleniowa typ E2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
F	oprawa oświetleniowa typ F, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
AW1	oprawa oświetlenia awaryjnego typ AW1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
AW2	oprawa oświetlenia awaryjnego typ AW2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
AW3	oprawa oświetlenia awaryjnego typ AW3, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
EW1	oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typ EW1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
EW2	oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typ EW2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
AW5	oprawa oświetlenia awaryjnego typ AW5, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022

ZESTAW GNIAZD SCENA

Uwaga!
Zestaw gniazd wtykowych posiadają IP 44
Z gniazda zasilanie 230V 16A/N/PE
gniazdo 400V 16A /L1,L2,L3/N/PE

	Gniazdo podwójne 230V 16A ze stykiem ochronnym		Łącznik schodowy
	Gniazdo trójfazowe 400V 16A ze stykiem ochronnym		Łącznik podwójny
	wypust przewodu zasilanie kuchni YDY 5x2,5mm		Łącznik pojedynczy
	przycisk wyłącznika głównego		Łącznik pojedynczy hermetyczny
EW2	gniazdo wtykowe + gniazdo RJ45 we wspólnej ramce do montażu blatowego		Rozdzielnia elektryczna
	wypust przewodu(kabla) dla zasilania urządzeń technologicznych		Gniazdo pojedyncze hermetyczne 230V 16A ze stykiem ochronnym
	gniazdo RJ 45		przycisk łaczeniowy przekaźnika bistabilego
	Wewnętrzna czujka ruchu 360 st.		

zasilanie winda
YDY 5x4mm

Winda z konstrukcją szybu stalową.

Konstrukcja stalowa łączenia.

SCENA WYKONANA JAKO SYSTEMOWA KONSTRUKCJA ALUMINIOWA Z PŁYTAMI WODOODPORNYMI WYKOŃCZONA OD FRONTU BLENDAMI.

MOŻLIWOŚĆ DZIELENIA SALI NA DWIE - DRZWI PRZESUWNE

kurtyna

INTERWOT
ul. Piękna 10
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
tel. 605-642-809
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres
ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12
obręb 1039 Szczecin

Stadium
PROJEKT BUDOWLANY

Branża
ENERGETYKA

Inwestor
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

	nr upr. bud.	podpis
Opracował		
Projektował		
mgr inż. Jarosław Zieńkowicz	ZAP/0223/PWBE/16	
Sprawdził		
mgr inż. Jan Kisielewicz	85/64	

Tytuł rysunku
RZUT III PIĘTRA

Skala 1 : 75
Data 06.2019
Nr rys. E4