

INDEX OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A1	oprawa oświetleniowa typ A1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
A2	oprawa oświetleniowa typ A2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
B	oprawa oświetleniowa typ B, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
C1	oprawa oświetleniowa typ C1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
C2	oprawa oświetleniowa typ C2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
D	oprawa oświetleniowa typ D, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
E1	oprawa oświetleniowa typ E1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
E2	oprawa oświetleniowa typ E2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
F	oprawa oświetleniowa typ F, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
AW1	oprawa oświetlenia awaryjnego typ AW1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
AW2	oprawa oświetlenia awaryjnego typ AW2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
AW3	oprawa oświetlenia awaryjnego typ AW3, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
EW1	oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typ EW1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
EW2	oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typ EW2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
AW5	oprawa oświetlenia awaryjnego typ AW5, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022

	Gniazdo podwójne 230V 16A ze stykiem ochronnym		Łącznik schodowy
	Gniazdo trójfazowe 400V 16A ze stykiem ochronnym		Łącznik podwójny
	wypust przewodu zasilanie kuchni YDY 5x2,5mm		Łącznik pojedynczy
	przycisk wyłącznika głównego		Łącznik pojedynczy hermetyczny
	gniazdo wtykowe + gniazdo RJ45 we wspólnej ramce do montażu blatowego		Rozdzielnia elektryczna
	wypust przewodu(kabla) dla zasilania urządzeń technologicznych		Gniazdo pojedyncze hermetyczne 230V 16A ze stykiem ochronnym
	gniazdo RJ 45		przycisk łaczeniowy przekaźnika bistabilego
	Wewnętrzna czujka ruchu 360 st.		

INTERWOT
ul. Piękne 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 501-415-652
tel. 605-642-600
e-mail: konstr.hcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres
ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12
obręb 1039 Szczecin

Stadium
PROJEKT BUDOWLANY

Branża
ENERGETYKA

Inwestor
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

	nr upr. bud.	podpis
Opracował:		
Projektował:		
mgr inż. Jarosław Zieńkowicz	ZAP/0223/PWBE/18	
Sprawdził:		
mgr inż. Jan Kisielewicz	85/64	

Tytuł rysunku:
RZUT II PIĘTRA

Skala 1 : 75
Data 06.2019
Nr rys. E3