Nr szafy	Tablica główna		wolnostojąca przemysłowa									
Typ szafy												
Nazwa obwodu= opis wewn. szafy	Zasilanie z szafy rozdzielczej z za wyłącznika głównego	przekładnik prądowy dla analizatora inst. solarnej		Tablica Tsk– –sala koncertowa	Tablica Tk– kuchnia	Tablica Ts– scena	Tablica Tb–zaplecze, biura	Tablica Tw– wentylacja	zasilanie winda	instalacja fotowoltaiki	Gniazda wtyczkowe 1–pom.szatnia, pom.techn.	zasilanie kurtyna powietrzna
Moc [kW]	Pi=66,9	150/5		8,56	42,88	48,1	18,48	92,6	7,2	40,0	2,0	2,0



Zgodnie z EN 60332-1-2 w ciągach komunikacyjnych należy stosować kable nierozprzestrzeniające płomienia
lub kable umieścić w osłonach uniemożliwiających ich rozprzestrzenianie
Aparaturę montować w obudowie przemysłowej wolnostojące ilości modułów - wg. danych na schemacie; z drzwiczkami izolowanymi.
Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie wyłączanie
za pośrednictwem wyłączników nadmiarowoprądowych typ S190. Dodatkowo na tablicy
instalować wyłączniki przeciwporażenowe różnicowoprądowe o I=0.03A.

INTERWOT
ul. Piękna 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
tel. 605-642-800
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres

ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12
obręb 1039 Szczecin

Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

Branża

ENERGETYKA

Inwestor

Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

	nr upr. bud.	podpis
Opracował:		
Projektował:		
mgr inż. Jarosław Zieńkowicz	ZAP/0223/PWBE/18	
Sprawdził:		
mgr inż. Jan Kisielewicz	85/64	

Tytuł rysunku: Tablica Główna

Skala

Data 06.2019

Nr rys. E7