

Szczecin 09-12-2021r

NOTATKA SŁUŻBOWA

W dn. 08-12-2021r przeprowadzono kontrolę instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie podwórka przyległego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 42 zarządzanej przez ZBiLK Szczecin dz.nr 146 obręb 2148. Właścicielem częściowym podwórka jest Gmina Miasto Szczecin. Kontrola wykazała że instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nieruchomości nr 42 jest odprowadzana do studni kanalizacji ogólnospławnej posadowionej na przedmiotowym podwórku i włączona do kolektora ogólnospławnego fi-700 w ul. Mickiewicza. Studnia zbiorcza dla wód opadowych i kanalizacji sanitarnej na podwórku jest w dobrym stanie technicznym. W trakcie kontroli stwierdzono że na podwórku usytuowane są dwa wpusty podwórzowe w okuł których wytworzyły się zapadliska płyty podwórzowej. Jeden z wpustów uległ całkowitej degradacji, drugi jest w stanie nie gwarantującym prawidłowe działanie. Ustalono że zasadnym jest wymiana kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z terenu płyty podwórka i montaż dwóch nowych wpustów podwórzowych oraz naprawa i wyrównanie płyty podwórzowej. Na powyższe wykonano dokumentację fotograficzną. Do notatki załączona jest również mapka z zaznaczoną kolorem czerwonym kanalizacją deszczową kwalifikującą się do wymiany.

STARSZY INSPEKTOR NADZORU
inwestorskiego
branży sanitarnej
Nr upr. 17/Sz/93

Tadeusz Frankowski