

dl. p. Trudnoć

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH


Krzysztof Chamryga
Al. Bohaterów Warszawy 112
70-371 Szczecin
tel./fax. 091 48 44 942



Szczecin, dnia 29.01.2008 r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie
REJON 8
Ul. Niemierzyńska 22




OPINIA - INWENTARYZACJA

Dotyczy: ul. Wyzwolenia 111/4

Dokonano sprawdzenia przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania.

Stwierdzono:



LEGENDA:

- 1, 2, ... - numer przewodu kominowego
- I, II, ... - kondygnacja
- N - parter
- piw. - piwnica
- str. - strych
- Wk - wentylacja kuchni
- coe - kocioł c.o. gazowy
- R - rura po podłączeniu podgrzewacza gazowego wody

Przewód kominowy Nr 7 wyprowadzony od III piętra do podłączenia kotła c.o. gazowego w M-7

p. pokój

5/1

	1	2	3	4	5	6
str.						
III		Wk7	Wk7		R	
II			Wk6			
I			Wk4	TU coe		
N	COE SKLEP					Te Wk6
piw.						

Kocioł c.o. gazowy w mieszkaniu Nr 4 podłączyć do przewodu kominowego Nr 4.
Przewód zabezpieczyć wkładem kominowym odpornym na kondensat spalin.
Wentylację kuchni M-4 podłączyć do przewodu kominowego Nr 6.
Zapewnić stały napływ powietrza do pomieszczenia, potrzebny do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych, w tym wentylacji.

Specjalista ds. Technicznych
Inspektor Nadzoru
Eugeniusz Chodźko
Apr. Bud. Nr 88/Sz. 11.12.1994

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

POMIESZCZENIE ŁAZIENKI NIE ZWENTYL
-WANE. BRAK PRZEWODÓW (WOLNYCH)
ZAPROJEKTOWAĆ PRZEWÓD WENTYLACYJNY NA ZEWNĄTRZ PONIŻEJ DACHU
WYBUDOWAĆ.
MISTRZ KOMINIARSKI
Krzysztof Chamryga
Apr. Nr 13209 z dn. 20.12.1994

Krzysztof Chamryga
Mistrz Kominiarski
Apr. Nr 13003 z dn. 20.12.1994