

3.2 TABELA OBLICZEŃ NR 2

SPRAWDZENIE DOBÓR ZABEZPIECZEŃ, PRZEWODÓW; SPADKI NAPIĘĆ

Lp	Obwód	Pi	kz	Pobl	lobl	lb	Przewód	ldd	l	delta u
		kW	A	kW	A	A		A	m	%
	1	6	7	8	7	8	9	10	11	12
1	Mieszkanie zas. 1-faz.	4,0	1	4,0	18,7	20	YDY 3x6	43	2	0,09