

Szczecin 21.07.2022

Notatka służbowa

Spisana na okoliczność oględzin nieruchomości przy ul. Tajkiety 17ofic, w Szczecinie.

Stwierdza się co następuje:

- wewnętrzne podwórko oficyny ma pozapadane płyty betonowe - pełne.
- Żelazna kratka ściekowa - wpust podwórzowy wykonany jako mowy, wraz z podepciem poziomym.
- Należy przetozyć istniejące płyty betonowe, ok. 10m^2 , przy wjeździe do klatki schodowej Nr 17 of.
- Należy uwzględnić podsypkę piaskową gr. 10 - 15 cm wraz zagęszczeniem.

21.07.2022



Danuta Maruska-Londria
Insp. Nadzory