


ŁOKIETKA 11/18




1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umiejscowienie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi
8. Umiejscowienie podgłówka wody może ulec zmianie.

inspektor nadzoru
w branży elektrycznej

mgr inż. Janina

ul. ... 11-18

[illegible]

£OKIETKA11M18

Rozdzielnia RN 12 IP 20 n/t

Nr. projektu:

Nr. rýsunku:

Data:

Autor:

Maja Kupińska

Nr. akusza:

1/1