


BOGUSŁAWA 26/17



1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umiejscowienie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

8. Instalacje w kuchni bez dodatkowych obciąża na grzejnik

9. Instalacje w pp. P1, P2 do wymiarów

Inspektor Nadzoru
w branży elektrycznej
Maja Kapińska
bud. ZAKŁADOWO



<div> <div>BOGUSŁAWA 26M17</div> <div>Rozdzielnia RN 12 IP 20 n/t</div> </div>										<div> <div>Maja Kupińska</div> <div>Nr. akusza: 1 / 1</div> </div>	
<div> <div>Nr. projektu:</div> <div>Nr. rysunku:</div> <div>Data:</div> </div>										<div> <div>Obrazek elektryczny</div> <div>B</div> <div>A</div> </div>	
										<div> <div>F</div> <div>E</div> <div>D</div> </div>	