


SZAROTKI1M14		1		C	F
Nr. projektu:				B	E
Nr. rysunku:		A		D	
Data:		Autor:		Nr. akursza:	
		Maia Kupińska		1 / 1	

SZAROTKI 1/14



1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umieszczenie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

8. Istniejący obs. gniazd zostawić.

Inspektor nadzoru
w branży elektrycznej
Marek Kapiński
ul. Żelazna 100