



Oznaczenia:

instal. oświetlenia	⊙	przycisk dzwonekowy
wyłącznik 1-bieg.	⌋	dzwonek
wyłącznik świecznikowy	③	oznacz. obwodu
instal. gn. wtyk. proj.	⊂	unifon
gn. wtyk. podwójne		
gn. wtyk. bryzgoszczelne		
WSW		
wewn. szyna wyrównawcza		

Ogrzewanie mieszkania:

c.o. i c.w.u.- miejskie

Uwagi:

- Przewidziano w kosztorysie wymianę instalacji w mieszkaniu w 100%
oświetl. wykonać przewodami typu YDYp 3, 4x1.5 i 2.5 mm², gn. wtyk. YDYp3x2.5 mm² w/t
- Włz wykonać przewodem YDY 3x4(6) mm² w RL 28 p/t
- Osprzęt mocować na wysok. jak zaznaczono na szkicu
- Tablice TM wymienić i zabudować zabezp. jak na szkicu nr 2
- W łazience wykonać instalację wyrównawczą przewodem LgYzo 4 mm²

Remont mieszkania Wąska 2/12
Plan instalacji elektrycznej

Rys. 1