



Nr obwodu		1	2	3	4	5
Opis aparatów	Licznik	Oswietl. dzwonek	pralka* lazienka	gn. wtyk. kuch., lazien.	bojler* kuchnia	grzejnik lazienka
Moc		0,63	1,50	2,00	1,50	0,50
Przekr. przew.		3,4x1,5mm²	3x2,5mm²	3x1,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²
Typ przewodu		YDYp450/750V	---	---	---	---

UWAGI

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; stosować materiały i osprzęt dopuszczone do obrotu i posiadające aprobaty techniczne

Dotyczy

TM

Adres

Bazarowa 2/6

Nr rys.

2