




Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Dział Inwestycji
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin
www.zbilk.szczecin.pl

ŁOKIETKA 10 m. 2



Wskazówki i uwagi.

1. Wymienić tabl. licznikową TL i mieszkaniową TM (w lokalu) oraz KO-1, wymienić przewód zasilający YDY 3 x 4 mm².
2. Instalację oświetleniową sprawdzić, usunąć puszkę łączeniową ew. wymienić na przewód typ YDY 3, 4 x 1,5 mm² 450V, stosować osprzęt 10 A, haki nowe; łącz. pojedyncze (kuchnia, łazienka); łącz. świecznikowy (pokoje); łącz. schodowe, krzyżowy (ppok.), przycisk dzwonekowy. Wyłączniki montować na wysokości 1,1 – 1,3 m w odległości 10cm od futryny do osi wyłącznika.
3. Gniazda wtykowe pokój YDY 3 x 2,5 mm² 450V, osprzęt 16 A, montować 3 szt. na h = 0,3 m i 1 szt. gn. gospodarcze na h = 1,1 m pod włącznikiem światła.
4. Gniazda wtykowe kuchnia YDY 3 x 2,5 mm² 450V, osprzęt 16 A, montować nad blatem roboczym na h = 1,1 m gn. ogólne oraz 1 szt. h = 2,1 IP21 oraz gn. dedykowane I i II (np. podgrzewacz, kuchenka, itp.) IP44 na np. h = 1,1 m.
5. Gniazda wtykowe łazienka YDY 3 x 2,5 mm² 450V, osprzęt IP 44 16 A, montować na h = 1,1 m gn. ogólne/piec gazowy oraz gn. dedykowane (np. pralka).
6. Wykonać połączenia wyrównawcze.
7. Uruchomić domofon / wymienić unifon.
8. Instalację podzielić na obwody zabezpieczone osobnymi wyl. nadmiar.- prąd. S301 (w tabl. TM):
 - a) oświetlenie i dzwonek modułowy - B 10A
 - b) wyłącznik różnicowoprądowy p 304, 25 A, 30 mA obwody gniazd:
 - c) gniazda pokój I i II ogólne - B 16A
 - d) gniazdo w kuchni dedykowane I IP 44 - B 16A
 - e) gniazdo w kuchni dedykowane II IP44 - B 16A
 - f) gniazda w kuchni ogólne - B 16A
 - f) gniazda łazienka ogólne - B 16A
 - g) gniazdo łazienka dedykowane III IP44 - B 16A
 - h) gniazda w pokój III + ppokój - B 16A

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364. Zachować minimalne odległości od instalacji gazowych i innych. Rozmieszczenie gniazd w przypadku zmiany aranżacji elementów sanitarnych dopasować do aktualnych ustaleń międzybranżowych. Instalację wykonać bez puszek łączeniowych, stosować puszkę głęboką pod osprzętem. Przed zakryciem instalacji zgłosić do odbioru DI tel. 91 488-63-17. Po zakończeniu prac wykonać pomiary elektryczne (wraz z zielonym drukiem ENEA), opisać obwody, zabezpieczenia.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Pawłowski
Inspektor Nadzoru
branży elektrycznej

Krzysztof Pawłowski
Nr upraw. 7421096910/WO/140