


# TM - Św. Barbary 2/18



## UWAGI :

- Wykorzystać istniejącą obudowę tablicy do urządzeń modułowych
- W przypadku braku miejsca na dodatkowe moduły, zamontować dodatkową obudowę
- Tablica zamontowana w przedpokoju, zgodnie z rzutem
- Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa : "samoczynne wyłączanie zasilania" w układzie sieciowym TN-S zgodnie z PN-IEC 60364-4-41

|  |                                      |   |                              |  |                                      |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|
| <div><div><b>HMP HUBERT MAJCHROWSKI</b><br/>ul. Brązowa 59/4<br/>70-761 Szczecin<br/>NIP: 852-249-69-32<br/>REGON: 362764263<br/>tel. +48 607 105 243<br/>e-mail: biuro@hmp.szczecin.pl</div></div> |                                      | <b>INWESTOR:</b><br><b>Gmina Miasto Szczecin -<br/>Zarząd Budynków i Lokali<br/>Komunalnych<br/>ul. Mariacka 25<br/>70-546 Szczecin</b> |                              | <b>INWESTYCJA:</b><br><b>Wydzielenie pomieszczenia łazienki wraz<br/>z wykonaniem centralnego ogrzewania</b> |                                      |
|  |                                      |   |                              | <b>ADRES:</b><br><b>dz. nr 2/32 obr 1025<br/>ul. Monte Cassino 10, 70-465 Szczecin</b>                       |                                      |
| <b>PROJEKTANT:</b>   | <b>mgr inż. Zbigniew Majchrowski</b> | <b>upr. nr:</b><br><b>146/Sz/85</b>   | <b>Podpis:</b>               |  | <b>BRANŻA:</b><br><b>Elektryczna</b> |
| <b>SPRAWDZAJĄCY:</b>   | <b>mgr inż. Paweł Paczyński</b>      | <b>upr. nr:</b><br><b>ZAP/0254/POOE/12</b>  | <b>Podpis:</b>               |  | <b>SKALA:</b><br><b>1:50</b>         |
| <b>TYTUŁ RYSUNKU:</b>  | <b>Schemat ideowy tablicy TM</b>     |   | <b>STADIUM:</b><br><b>PW</b> | <b>ARKUSZ:</b><br><b>-</b>   | <b>E2</b>                            |