


# TM - Monte Cassino 10/7A



Pi = 5,7 kW  
Ps = 4,0 kW

## UWAGI :

1. Wykorzystać istniejącą obudowę tablicy do urządzeń modułowych
2. W przypadku braku miejsca na dodatkowe moduły, zamontować dodatkową obudowę
3. Tablica zamontowana w przedpokoju, zgodnie z rzutem
4. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa : "samoczynne wyłączanie zasilania" w układzie sieciowym TN-S zgodnie z PN-IEC 60364-4-41

<b>HMP HUBERT MAJCHROWSKI</b> ul. Brzozowa 59/4 70-761 Szczecin NIP: 852-249-69-32 REGON: 362764263 tel. +48 607 105 243 e-mail: biuro@hmp.szczecin.pl		<b>INWESTOR:</b> Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin		<b>INWESTYCJA:</b> Wydzielenie pomieszczenia łazienki wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania dz. nr 2/32 obr 1025 ul. Monte Cassino 10, 70-465 Szczecin	
PROJEKTANT:	mgr inż. Zbigniew Majchrowski	upr. nr:	146/Sz/85	Podpis:	BRANŻA:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Paczyński	upr. nr:	ZAP/0254/POOE/12	Podpis:	Elektryczna
TYTUŁ RYSUNKU:	Schemat ideowy tablicy TM	STADIUM:	PB	ARKUSZ:	-
				SKALA:	1:50
				<b>E2</b>	