


skala: 1:10 1 szt.



BELKI WYKONAĆ ZE STALI S235JR

1. NA ŚCIANIE WYTRASZWAĆ OBRYŚ OTWORU.
2. PODSTEMPOWAĆ STROP.
3. W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE WYKUĆ POZIOMĄ BRUZDĘ WYSOKOŚCI BELKI ZWIĘKSZONĄ O 40–50 mm. GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA NA PODPORACH MIN. 20 cm Z KAŻDEJ STRONY.
4. NA PODPORACH WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE Z BETONU C20/25, O GRUBOŚCI MIN. 10 cm I DŁUGOŚCI MIN. 25 cm.
5. BRUZDĘ PRZEMYĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM I WSTAWIĆ BELKĘ STALOWĄ, KTÓRĄ NALEŻY CZASOWO ZAMOCOWAĆ DREWNIANYMI KLINAMI, A NASTĘPNIE PRZESTRZEŃ WOKÓŁ KOŃCÓW BELEK WYPEŁNIĆ TWARDOPLASTYCZNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ. OTWÓR MIĘDZY BELKĄ A MUREM WYPEŁNIĆ RZADKĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, Z KOLEI MIĘDZY GÓRNĄ PÓŁKĘ BELKI A MUR WPROWADZIĆ WILGOTNĄ ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ DOKŁADNIE UBIJAJĄC.
6. DRUGĄ BELKĘ NADPROŻA MOŻNA ZAŁOŻYĆ PO OK. 5 DNIACH OD ZAMONTOWANIA PIERWSZEJ.
7. PO KOLEJNYCH 5 DNIACH ROZEBRAĆ PODSTEMPOWANIE I WYBURZYĆ FRAGMENT ŚCIANY UZYSKUJĄC POŻĄDANY OTWÓR.
8. NA STOPKI BELEK NAŁOŻYĆ SIATKĘ STALOWĄ I OTYNKOWAĆ OŚCIEŻA UZYSKANEGO OTWORU

<p>Główny projektant:</p> <p style="text-align: center;">PROKON - PROJEKTOWANIE mgr inż. MONIKA GRABOWSKA 71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14</p>			
<p>Nazwa obiektu:</p> <p style="text-align: center;">WYDZIELENIE ŁAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W LOKALU MIESZKALNYM W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM.</p>			<p>Branża:</p> <p>ARCH. - BUD.</p>
<p>Adres:</p> <p style="text-align: center;">70-245 SZCZECIN UL. B.KRZYWOUSTEGO 77/12 OFICYNĄ (DZIAŁKA NR 15/42 OBRĘB 1041)</p>			<p>Skala:</p> <p style="text-align: center;">1:10</p>
<p>Inwestor:</p> <p style="text-align: center;">GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH 70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25</p>			<p>Data:</p> <p style="text-align: center;">08.2017</p>
<p>Tytuł rysunku:</p> <p style="text-align: center;">NADPROŻE STALOWE m.77/12</p>			<p>Faza:</p> <p style="text-align: center;">PB-W.</p>
<p>Projektował:</p>	<p>mgr inż. Monika Grabowska</p>	<p>136/Sz/90, ZAP/BO/1193/01</p>	<p>Nr rys.:</p> <p style="text-align: center;">2K</p>
<p>Opracował:</p>	<p>mgr inż. Aleksandra Grabowska</p>		
<p>Sprawdził:</p>	<p>mgr inż. Marek Wąsowicz</p>	<p>ZAP/0109/POOK/05 spec. konstr.-bud.</p>	