PBW

RZUT PIWNICY



-1.01	Komunikacja
8,7 m²	p. ceglana/piasek
	Ściany - mur
-1.02	Piwnica
8,06 m²	p. ceglana/piasek
	Ściany - mur
-1.03	Piwnica
7,17 m²	p. ceglana/piasek
	Ściany - mur
-1.04	Piwnica
16,1 m²	p. ceglana/piasek
	Ściany - mur
-1.05	Komunikacja
5,06 m²	p. betonowa
	Ściany - mur
-1.06	Piwnica
3,76 m²	p. betonowa
	Ściany - mur
-1.07	Piwnica
6,96 m²	p. ceglana
	Ściany - mur
-1.08	Pomieszczenie węzła cieplnego
8,53 m²	p. betonowa ze spadkiem 1%
	Ściany - tynk cem - wap

wz — Instalacja wody zimnej (PP PN16)

cwu — Instalacja ciepłej wody użytkowej (PP Stabli Al PN20)

cyrk — Instalacja wody cyrkulacyjnej (PP Stabli Al PN20)

co — Instalacja ciepłej wody użytkowej (PP Stabli Al PN20)

Zabudowa liczników ciepła i wodomierza

UWAGA:
Liczniki ciepła i wodomierze zabudować płytą gipsowo-kartonową z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych i wilgotnych.
Wykonać rewizję do liczników ciepła i wodomierzy.

LEGENDA:

- istniejące ściany
- projektowana ściana murowa, gr. 25,0 cm, z cegły bloczków, betonowych, wąpienno - piaskowych
- istniejący teren
- istniejące drzwi do demontażu
- projektowane drzwi z ościeżnicą do montażu, belki nadprożowe 2L19/120
- istniejąca stolarka okienna podlegająca wymianie

dz. 20/11 - oznaczenie działek

ZK - tablica elektryczna ZK

hpp = 97 - wysokość do parapetu

hpo = 157 - wysokość do okna

- belki stalowe stropowe dwutownik 180, do oczyszczenia i zabezpieczenia farbą antykorozyjną
- sklepienie odcinkowe (kolebowe) belki stalowe do oczyszczenia i zabezpieczenia farbą antykorozyjną
- istniejący pion kanalizacji
- istniejący pion gazu
- istniejący pion instalacji c.o. ø50 do demontażu
- istniejąca instalacja gazowa pod sufitem
- istniejąca instalacja wody pod sufitem
- istniejąca instalacja kanalizacyjna
- istniejąca instalacja c.o. do demontażu
- instalacja oprawy oświetleniowe do przełożenia

wyczystka - wyczystka komínowa do wymiany

ZAKRES WYKONANIA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ - CIŚNIENIOWĄ METODĄ

ZAKRES WYKONANIA WEWNĘTRZNEJ INIEKCJI KRYSTALICZNEJ, WEWNĘTRZNE ŚCIANY DO GŁĘBOKOŚCI 1,0 m OD ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

ZAKRES DOCIEPLENIA POMIESZCZEŃ METODĄ NATRYSKOWĄ

Dociepienie ścian zewnętrznych strefy cokołowej do głębokości poniżej poziomu terenu, płytami styropianowymi XPS wodoodpornymi gr. 12,0 cm
λ = 0,040 W/mk, w obrębie piwnic,
λ = 0,033 W/mk, w obrębie łazienki obniżonej w piwnicy, z zakładem 1,0 m od pomieszenia, metodą lekką mokrą.

Dociepienie stropu nad piwnicą izolacją celulozą gr. 14,0 cm **λ = 0,040 W/mk** metodą natryskową

Skucie ościeży okiennych i drzwiowych, dociepienie ościeży zewnętrznych, styropianem gr. 3,0 cm
λ = 0,031 W/mk, metodą lekką mokrą w systemie **ETICS**

ATELIER Karol Bukowski
ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin
Tel. 501 457 981
e-mail: k.bukowski86@wp.pl
www.atelier-bukowski.cbo.pl

Inwestor: **Gmina Miasto Szczecin, reprezentowana przez: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych** Ul. Mariacka 25, 70 - 546 Szczecin

Nazwa inwestycji:

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Obżyna, działka 20/11, 81, 70-460 Szczecin, obręb 1025, j. ew. 326201_1 Śródmieście 25.

Projektant: mgr inż. Adam Gajewski upr. bud do proj. nr KUP/0064/PWOS/05

Sprawdzający: mgr inż. Marek Nowastowski upr. bud do proj. nr KUP/0159/PWOS/12

skala:

Tytuł rysunku: **Rzut piwnicy**
Instalacja wodociągowa i centralnego ogrzewania

Nr Rys.: **S1**

Stadium: **Projekt budowlano-wykonawczy** **PBW**

Branża: **SANITARNA** Data: **Październik 2017** Skala: 1:100

Uwaga!
1. Wytłarzy wentylkować na miejscu budowy!
2. Wymiary w świetle wykończenia ścian.
3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.
4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem.

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim, Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.