



lokal mieszkalny 190F/12a

+3.01	Klatka schodowa
7,03 m ²	wykł. PCV
	Ściany - tynk

+3.02	Przedpokój
15,33 m ²	wykł. PCV
	Ściany - tynk

+3.03	Komunikacja
4,27 m ²	wykł. PCV
	Ściany - tynk

+3.04	Kuchnia
6,03 m ²	płytki gres
	Ściany - tynk/płytki do 1,5 m

+3.05	Łazienka
2,03 m ²	płytki gres
	Ściany - tynk/płytki do 2,0 m

+3.06	Pokój
31,41 m ²	wykł. PCV
	Ściany - tynk

+3.07	Pom gosp
1,96 m ²	wykł. PCV
	Ściany - tynk

- LEGENDA:
- miejscowa szyna wyrównawcza
 - wypust oświetleniowy sufitowy
 - wypust oświetleniowy ścienny
 - oprawa sufitowa IP44
 - oprawa ścienna IP44
 - włącznik świecznikowy/pojedynczy IP44
 - łącznik schodowy/świecznikowy
 - gniazdo 2p+Z 230V
 - gniazdo 2P+Z 230V
 - wyjście kablowe 400V
 - wyjście kablowe 3x2,5 230V
 - gniazdko komputerowe
 - gniazdko RTV
 - orurowanie p/t typu xo37PCV
 - szacht teletech./skrzynka teletech
 - rozdzielnia mieszkaniowa
 - unifon
 - centralka domofonu
 - proj. YDY3x4mm
 - oprawa 24V z czujnikiem mikrofalowym

ATELIER Karol Bukowski
ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin
Tel. 501 657 981
e-mail: k.bukowski86@wp.pl
www.atelier-bukowski.cba.pl

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin	
Nazwa inwestycji:	Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielogrodzinnego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Ofcyna w Szczecinie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Adres:	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Ofcyna, działka 20/11, 81, 70-460 Szczecin, obręb 1025, ew. 3262/01-1 Śródmieście 25.
Projektant:	mgr inż. Patryk Dominik upr nr. ZAP/0107/PODE/12, spec. elektr. upr nr. ZAP/0223/POOT/10, spec. telekom.
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Markowski upr nr. ZAP/0218/PODE/11, spec. elektr. mgr inż. Paweł Markowski upr nr. ZAP/0081/POOT/09, spec. telekom.
Tytuł rysunku: RZUT III PIĘTRA	
Stadium: Projekt wykonawczy	PW
Branda: ELEKTRYCZNA	Data: Luty 2018 Skala: 1:100
Uwaga! 1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy! 2. Wymiary w świetle wykończenia ścian. 3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem. 4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezainwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem. Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.	

Nr Rys.:
E5