

[illegible]

- W salach strefy pozarowej obowiązujące zakaz stosowania do wykończenia wnętrza materiałów i wyrobów budowlanych łatwopalnych, których produkty rozkładu termicznego są wysoce toksyczne lub intensywnie dymiące. Powyższe dotyczy również posadzek i wykładzin podłogowych.
- Linie wycofania kurtyn i kurtyny zewnętrzne oraz zasłony okienne muszą być co najmniej trudnozapalne (kryterium kwalifikacyjne skłaska §258 ust. 1a WT).
- Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwopalnych jest zabronione.
- Podłoga sceny musi spełniać wymogi §259 WT. Wymóg trudnozapalności jest nieważniejszy.
- W salach koncertowych oraz w salach konferencyjnych stosowanie łatwopalnych przegród, stacji elementów wyposażenia, wykończenia wnętrza i wykładzin podłogowych jest zabronione.
- Stropy podwieszane i okładziny sufitów powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub trudno palnych, nieokapujących i nieodpadających pod wpływem ognia.

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ
DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ
NEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU