Typ szafki	Tkuchnia	Rozdzielnica wnękowa minimum 72 moduły																																
Nazwa obwodu= opis wewn.		Wyłącznik glowny			Gniazdo wtyczkowe 1-faz. chłodziarka	Gniazdo wtyczkowe 1-faz.piec konwekcyjny	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. bemar	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. bemar	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. frytkownica	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. frytkownica	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. grill elektryczny	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. mikrofalówka	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. krajalnica	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. robot kuchenny	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. czajnik	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. warnik do wody	Gniazdo wtyczkowe 3-faz. zmywarka wyparzarka		Gniazdo wtyczkowe 1-faz. chłodziarki kostkarka	Gniazdo wtyczkowe 1-faz.ekspres do kawy	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. czajnik	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. zmywarka barowa	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. antresola		Gniazdo wtyczkowe 1-faz. podgrzewacz wody	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. podgrzewacz wody	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. podgrzewacz wody	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. podgrzewacz wody	Gniazdo wtyczkowe 1-faz. podgrzewacz wody	oświetlenie sale 309-312	oświetlenie sale 336-340 1.11, 1.12	oświetlenie sale 301-308 314,334-335, 342	oświetlenie awaryjne
Moc [kW]	Pi=53,6kW				0,5	2,7	1,2	1,2	2,0	2,0	3,0	1,85	0,2	2,0	2,0	1,8	9,2		2,0	2,9	2,0	3,6	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	0,55	0,5	0,1
					k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7	k8	k9	k10	k11	k13	k16		k17	k18	k19	k20	k26		k21	k22	k23	k24	k25				



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi=53,6kW ki=0,8
Pz=42,88kW

Aparaturę montować w obudowie wnekowej o ilości modułów - wg. danych na schemacie; z drzwiczkami izolowanymi.
Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie wyłączanie
za pośrednictwem wyłączników nadmiaroworądowych typ S190. Dodatkowo na tablicy
instalować wyłączniki przeciwporażenowe różnicoworądowe o I=0.03A.

INTERWOT
ul. Piękna 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-852
tel. 605-542-500
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres
ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12 obręb 1039 Szczecin

Stadium
PROJEKT BUDOWLANY

Branża
ENERGETYKA

Inwestor
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

	nr upr. bud.	podpis
Opracował:		
Projektował:		
mgr inż. Jarosław Zieńkowicz	ZAP/0223/PWBE/18	
Sprawdził:		
mgr inż. Jan Kisielewicz	85/64	

Tytuł rysunku: Rozdzielnica Tk - kuchnia i zaplecze

Skala

Data 06.2019

Nr rys. E10