


- UWAGI POŻOZ. CAŁY BUDYNEK, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH:
- HYDRANTY DO WYMIANY NA 25/30 (OBECNIE SA 52/20)
- ŚCIANKI DZIAŁOWE ORAZ PRZESZKLENIA (PONIZEJ 2 M OD PODŁOGI)
- DOSTOSOWAĆ DO KLASY EI30
- NADPROŻA W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH DOSTOSOWAĆ DO KLASY R60 - W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA NOWE
- GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ DO R120 (W TYM TEŻ SŁUPY STAŁOWE I POZOSTAŁE)
- STROPY DO REI60
- DACH DO REI30
- WSZYSTKIE BUDYNKI/DOBUDOWKI ODDAŁONE MNIEJ JAK 8 M NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ICH DACHY DO REI30
- NAD KŁATKAMI ZASTOSOWAĆ KLAPY DYMOWE Z NAWIEWEM MECHANICZNYM

LEGENDA - OZNACZENIA
H - PROJEKTOWANE HYDRANTY



 INTERWOT ul. Piękna 19 72-123 Kliniska Wielka tel. 601-418-652 tel. 605-642-600 e-mail: konstrukcje@interwot.pl www.interwot.pl			
Temat/Objekt			
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			
Adres			
ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12 obręb 1039 Szczecin			
Stadium			
PROJEKT BUDOWLANY			
Branża			
SANITARNA			
Inwestor			
Gmina Miasto Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin			
Opracował:		nr upr. bud.	podpis
Projektował:			
mgr inż. Andrzej Matejek		ZAP/0074/POCS/06	
Sprawdził:			
Tytuł rysunku		Skala	Nr rys.
INSTALACJA ODDYMIAJĄCA PIĘTRO		1 : 100	
II		Data	SB10
		03.2019	