


UWAGI

- WSZYSTKIE BIEGI SCHODOWE SĄ DO USUNIĘCIA I WYKONANIA NA NOWO ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORAZ DOKUMENTACJĄ RYSUNKOWĄ, DOKONAĆ PONOWNYCH POMIARÓW NA BUDOWIE PLANOWANYCH BIEGÓW SCHODOWYCH - DOWIAZUJĄC SIĘ DO ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH STROPÓW. SZCZEGÓŁY UKŁADU ZBROJENIA NA ETAPIE PW.
- WSZYSTKIE NADPROŻA W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH ZABEZPIECZYĆ/SPRAWDZIĆ DO R30
- ZAPROJEKTOWANE NADPROŻA STALOWE ZABEZPIECZYĆ FARBAMI PĘCZNIEJĄCYMI TAM GDZIE TO KONIECZNE DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ OPISANEJ NA NADPROŻU
- USZCZEGÓLOWIENIE DOKUMENTACJI W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ NA ETAPIE PW
- WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI, WIEDZĄ TECHNICZNĄ, SZTUKĄ BUDOWLANĄ I KARTAMI TECHNICZNYMI

UWAGI PPOŻ, CAŁY BUDYNEK, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH:

- ŚCIANKI DZIAŁOWE ORAZ PRZESZKLENIA (PONIŻEJ 2 M OD PODŁOGI) DOSTOSOWAĆ DO KLASY EI30
- NADPROŻA W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH DOSTOSOWAĆ DO KLASY R30 - W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA NOWE
- GŁÓWNĄ KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ DO R120 (W TYM TEŻ SŁUPY STALOWE I POZOSTAŁE)
- STROPY DO REI60
- DACH DO REI30
- WSZYSTKIE BUDYNKI/DOBUDÓWKI ODDALONE MNIEJ JAK 8 M NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ICH DACHY DO REI30
- NAD KLATKAMI ZASTOSOWAĆ KLAPY DYMOWE Z NAWIEWEM MECHANICZNYM ZGODNIE Z CNBOP-PIB W-0003:2016
- KONSTRUKCJA WINDY ORAZ PRZEGRODY REI60

<div><div></div><div>INTERWOT</div><div>ul. Piękna 19 72-123 Kliniska Wielkie tel. 601-418-652 tel. 605-642-800 e-mail: konstrukcje@interwot.pl www.interwot.pl</div></div>		
Temat/Obiekt		
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
Adres		
ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12 obręb 1039 Szczecin		
Stadium		
PROJEKT BUDOWLANY		
Branża		
KONSTRUKCJA		
Inwestor		
Gmina Miasto Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin		
	nr upr. bud.	podpis
Opracował:		
mgr inż. Marek Nowak		
Projektował:		
dr inż. Rafał Nowak	ZAP/0184/PWBKb/15	
Sprawił:		
mgr inż. Wiesław Nowak	2218/58	
Tytuł rysunku		Nr rys.
RZUT FUNDAMENTÓW WINDY		KB05
Skala		
1 : 50		
Data		
03.2019		