



- UWAGI**
- WSZYSTKIE BIEGI SCHODOWE SĄ DO USUNIĘCIA I WYKONANIA NA NOWO ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORAZ DOKUMENTACJĄ RYSUNKOWĄ, DOKONAĆ PONOWNYCH POMIARÓW NA BUDOWIE PLANOWANYCH BIEGÓW SCHODOWYCH - DOWIAZUJĄC SIĘ DO ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH STROPÓW. SZCZEGÓŁY UKŁADU ZBROJENIA NA ETAPIE PW.
 - WSZYSTKIE NADPROŻA W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH ZABEZPIECZYĆ/SPRAWDZIĆ DO R30
 - ZAPROJEKTOWANE NADPROŻA STAŁOWE ZABEZPIECZYĆ FARBAMI PĘCZNIEJĄCYMI TAM GDZIE TO KONIECZNE DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ OPISANEJ NA NADPROŻU
 - USZCZEGÓLOWIENIE DOKUMENTACJI W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ NA ETAPIE PW
 - WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI, WIEDZĄ TECHNICZNĄ, SZTUKĄ BUDOWLANĄ I KARTAMI TECHNICZNYMI

- UWAGI PPOŻ. CAŁY BUDYNEK. NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH:**
- ŚCIANKI DZIAŁOWE ORAZ PRZESZKLENIA (PONIŻEJ 2 M OD PODŁOGI) DOSTOSOWAĆ DO KLASY EI30
 - NADPROŻA W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH DOSTOSOWAĆ DO KLASY R30 - W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA NOWE
 - GŁÓWNĄ KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ DO R120 (W TYM TEŻ SŁUPY STAŁOWE I POZOSTAŁE)
 - STROPY DO REI60
 - DACH DO REI30
 - WSZYSTKIE BUDYNKI/DOBUDÓWKI ODDALONE MNIEJ JAK 8 M NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ICH DACHY DO REI30
 - NAD KLATKAMI ZASTOSOWAĆ KLAPY DYMOWE Z NAWIEWEM MECHANICZNYM ZGODNIE Z CNBOP-PIB W-0003:2016
 - KONSTRUKCJA WINDY ORAZ PRZEGRODY REI60

INTERWOT

ul. Piękna 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
tel. 605-642-800
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ŻAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres
ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12
obręb 1039 Szczecin

Stadium
PROJEKT BUDOWLANY

Branża
KONSTRUKCJA

Inwestor
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

| | nr upr. bud. | podpis |
|------------------------|-------------------|--------|
| Opracował: | | |
| mgr inż. Marek Nowak | | |
| | | |
| Projektował: | | |
| dr inż. Rafał Nowak | ZAP/0184/PWbKb/15 | |
| Sprawdził: | | |
| mgr inż. Wiesław Nowak | 2218/58 | |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tytuł rysunku WINDA I ŁĄCZNIK | Skala 1 : 50 | Nr rys. KB06 |
| | Data 03.2019 | |