Dwa zestawy napowietrzające
typ ZNZ-1H i ZNZ-2H
1287 W; 3x400 V; 2,3 A; 50 kg i
2x1287 W; 3x400 V; 2x2,3 A; 82 kg

Wyłącznik wentylatora WWZ

Moduł zasilająco-sterujący MZS

Sklep 1 - Magazyn 133

Sklep 1 137

Sklep 1 - Magazyn 48

Wyłącznik wentylatora WWZ

Moduł zasilająco-sterujący MZS

Sklep 1 46

Sklep 1 - Biuro 47

Sklep 2 44

Sklep 2 - Magazyn 49

Sklep 3 51

Sklep 3 - Magazyn 50

Sklep 4 52

Sklep 4 53

Sklep 5 54

Sklep 5 64

Sklep 5 - Magazyn 61

Sklep 5 - WC 60

Sklep 5 - Pom. Socjalne 59

Sklep 5 - Korytarz 58

Sklep 5 - Magazyn 57

Sklep 5 - Magazyn 55

Sklep 5 - Magazyn 56

Sklep 11 134

Sklep 6 65

Sklep 7 66

Dwa zestawy napowietrzające
typ ZNZ-2H i ZNZ-2H
2x1287 W; 3x400 V; 2x2,3 A; 82 kg i
2x1287 W; 3x400 V; 2x2,3 A; 82 kg

Sklep 8 68

Room 67

EI30

Wyłącznik wentylatora WWZ

Moduł zasilająco-sterujący MZS

Sklep 9 136

Sklep 10 - Magazyn 63

Sklep 10 135

Kotłownia 62

INTERWOT
ul. Piękna 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
tel. 605-642-800
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres
ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12
obręb 1039 Szczecin

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża
SANITARNA

Inwestor
Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70- 456 Szczecin

	nr upr. bud.	podpis
Opracował:		
Projektował:		
mgr inż. Andrzej Matejek	ZAP/0074/POOS/06	
Sprawdził:		

Tytuł rysunku
INSTALACJA ODDYMIAJĄCA- PARTER

Skala 1 : 100
Data 03.2019

Nr rys. S17