



**ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin**

WZ.5595.113.1.2020

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Zakładu Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecin, ul. Mariacka 25, dotyczącego uzgodnienia rozwiązań zamiennych w związku z przebudową i remontem budynku usługowego przy ul. Mazurskiej 19a w Szczecinie, wskazanych w ekspertyzie technicznej z marca 2020 r., wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. Albina Piątkowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Macieja Furmańczyka,

wyrażam zgodę na

na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, polegających na:

- wydzieleniu pomieszczenia węzła cieplnego w piwnicy przy pomocy stropu o klasie odporności ogniowej REI 60, ścian o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60,
- wyposażeniu klatki schodowej, korytarza na parterze oraz schodów prowadzących z piwnicy na zewnątrz budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne spełniające wymagania PN-EN, o natężeniu zwiększonym do 5 lx,
- zamontowaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego spełniającego wymagania PN-EN na schodach zewnętrznych przed klatką schodową oraz przed wejściem na schody prowadzące do piwnicy (na zewnątrz budynku),

jako rozwiązań zamiennych w odniesieniu do następujących wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- klatka schodowa nie spełnia wymagań określonych w § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości biegów i spoczników schodów oraz wysokości stopni schodów,
- schody prowadzące z klubu boksterskiego w piwnicy na zewnątrz budynku nie spełniają wymagania określonego w § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie wysokości stopni,
- schody zewnętrzne przed klatką schodową nie spełniają wymagania określonego w § 69 ust. 5 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości stopni,
- elementy stanowiące obudowę schodów prowadzących z klubu boksterskiego w piwnicy na zewnątrz budynku nie spełniają wymagań określonych w § 216 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie klasy odporności ogniowej,
- na korytarzu na parterze występuje miejscowe przewężenie drogi ewakuacyjnej, co stoi w sprzeczności z wymaganiem określonym w § 242 ust. 2 ww. rozporządzenia,
- drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku nie spełniają wymagania określonego w § 239 ust. 4 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości,
- drzwi na parterze, prowadzące na klatkę schodową oraz na korytarz, nie spełniają wymagania określonego w § 239 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości.

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Uzgadniając przedłożoną dokumentację wzięto pod uwagę, iż pozostałe wymagania dotyczące budynku będą spełnione w sposób określony w stosownych przepisach.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mł. inż. Marek Popławski

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej
stanowiący integralną część postanowienia
(strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:

Monika Grabowska
ul. Małego Księcia 14
71-804 Szczecin

Do wiadomości:

Komendant Miejski PSP w Szczecinie

