



## ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH


**Krzysztof Chamryga**

ul. Wł. Łokietka 20 / 12

70-256 Szczecin

tel. 727 510 710

NIP 851-193-61-61



Szczecin, dnia 17.03.2022r.


### Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25

w Szczecinie

**Dotyczy: ul. Karola Miarki 6/5**

**Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania.  
Stwierdzono:**




lp	1	2	3	4	m.
Str					
II	Wk			G	25
I		Co.g	Wk		15
N	Wk				5
Pi					

**Wentylację kuchni należy pozostawić bez zmian.**

**Wentylacja jest sprawna. Ciąg prawidłowy.**

**Dla potrzeb wentylowania łazienki zalecane zamontowanie rekuperatora.**

Mistrz Kominiarski  
  
Krzysztof Chamryga



## ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Krzysztof Chamryga  
ul. Wł. Łokietka 20 / 12  
70-256 Szczecin  
tel. 727 510 710  
NIP 851-193-61-61




Szczecin, dnia 17.03.2022r.

### Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25  
w Szczecinie

Dotyczy: ul. Karola Miarki 6/19

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania.  
Stwierdzono:



lp	1	2	3	4	m.
Str					
II	Wk	G			29
I	Wk				19
N			Co	Wk	9
Pi					

Wentylację kuchni należy pozostawić bez zmian.

Wentylacja jest sprawna. Ciąg prawidłowy.

Dla potrzeb wentylowania łazienki zalecane zamontowanie rekuperatora.

Mistrz Kominiarski  
  
Krzysztof Chamryga