

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Adam Jaczmiński

al. Bohaterów Warszawy 112

70-371 Szczecin

tel./fax. 91 48 44 942

Szczecin, dnia 08.09.2016 r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych


ul. Mariacka 25

w Szczecinie

REJON Śródmieście - Niebuszewo

Dotyczy: ul. Krasińskiego 77/25

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie kuchni w/w mieszkania. Stwierdzono:



	1	2	3	4	5	6	7
str.							W27garderoba
III	WK25	WK25				COG25K	
II		WK21			COK21		
I			WK17	OK17			
N		WK13					
piw.							

LEGENDA:

1,2,.. – numer przewodu kominowego
I, II,.. – kondygnacja
cog – kocioł c.o. gazowy
co – kocioł c.o. na paliwo stałe
O – otwór po urządzeniu gazowym

piw. – piwnica
str. – strych
N – parter
κ – kuchnia
W – wentylacja

Kratkę w przewodzie nr 2 w kuchni m.25 zamurować.

Zamontować odpowiedni wkład dla wymienianego kotła co gaz w m.25.

Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkań w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń (w tym wentylacji) podłączonych do przewodów kominowych.

Lokator z m.13 przedstawił w ZBiLK pisemne oświadczenie że nieprawidłowo podłączona wentylacja w łazience do przewodu nr 6 została zamurowana

MISTRZ KOMINIARSKI
Adam Jaczmiński
Upr.13631 z dn. 01.12.2000r.